

## **Veröffentlichung nach § 17 Stromnetzzugangsverordnung**

Netzrelevante Daten Verteilnetz Strom Niederspannung

**Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2004.**

### **1. Die Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung.**

Jahreshöchstlast	11.575,5 kW
Zeitpunkt	10.12.2004 18.15 Uhr

### **2. Netzverluste**

Netzverluste	2.158.755 kWh
--------------	---------------

### **3. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste**

Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden	9.889,6 kW
Summenlast der Netzverluste	632,9 kW

### **4. Die Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens**

Die Stadtwerke Goch GmbH wendet das synthetische Lastprofilverfahren an.

**5. Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene.**

Höchstentnahmelast aus Umspannung MS in NS	11.534,0 kW
Bezug aus Umspannung MS in NS	56.210.528 kWh

**6. Summe aller Einspeisungen in das Verteilnetz NS.**

Einspeisung aus Umspannung MS/NS	56.210.528 kWh
Einspeisung aus dezentraler Erzeugung	222.625 kWh
Summe aller Einspeisungen in NS	56.433.153 kWh

**7. Menge und Preise der Verlustenergie**

Menge Verlustenergie	2.158.755 kWh
Preis Verlustenergie	4,2 ct/kWh

**Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2004.**

