

Veröffentlichung nach § 23c Abs. 3 EnWG

1. Die Jahreshöchstlast

Jahreshöchstlast	9.794 kW
Zeitpunkt	21.01.2020 18.00 Uhr

2. Netzverluste

Netzverluste	2.396.043 kWh
--------------	---------------

3. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden	8.361 kW
---	----------

4. Die Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

Die Stadtwerke Goch GmbH wendet das synthetische Lastprofilverfahren an.

5. Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene.

Höchstentnahmelast aus Umspannung MS in NS	9.644 kW
Bezug aus Umspannung MS in NS	44.898.597 kWh

6. Summe aller Einspeisungen in das Verteilnetz NS.

Einspeisung aus Umspannung MS/NS	44.898.597 kWh
Einspeisung aus KWK	419.152 kWh
Einspeisung aus EEG	4.437.360 kWh
Summe aller Einspeisungen in NS	49.755.109 kWh

Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2020