

Veröffentlichung nach § 23c Abs. 3 EnWG

1. Die Jahreshöchstlast

Jahreshöchstlast	10.073 kW
Zeitpunkt	21.01.2025 19.15 Uhr

2. Netzverluste

Netzverluste	1.557.152 kWh
--------------	---------------

3. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden	8.618 kW
---	----------

4. Die Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

Die Stadtwerke Goch GmbH wendet das synthetische Lastprofilverfahren an.

5. Die Höchstentnahmелast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene.

Höchstentnahmелast aus Umspannung MS in NS	10.247 kW
Bezug aus Umspannung MS in NS	40.329.226 kWh

6. Summe aller Einspeisungen in das Verteilnetz NS.

Einspeisung aus Umspannung MS/NS	40.329.226 kWh
Einspeisung aus KWK	298.731 kWh
Einspeisung aus EEG	7.388.593 kWh
Summe aller Einspeisungen in NS	48.016.550 kWh

7. Menge der Verlustenergie

Menge der Verlustenergie	1.557.152 kWh
--------------------------	---------------

Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2025